

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Сарапуле  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 46  
Фактический адрес: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29  
Телефон, факс: (341-47) 4-03-90, 4-03-93  
ОКПО 05342685. ОГРН 1051800458962  
ИНН/КПП 1831102821/182702001


Номер записи в реестре аккредитованных лиц:  
№ РОСС RU.0001.511011  
дата внесения 20.05.2015


**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 2653 от 26.08.2020**

Наименование пробы : Вода питьевая - централизованное водоснабжение  
Пробы направлены: ООО "Водоканал"  
Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2  
Дата и время отбора пробы : 24.08.2020 09 ч. 00 мин.  
Дата и время доставки пробы : 24.08.2020 10 ч. 20 мин.  
Сотрудник, отобравший пробы: главный инженер ООО "Водоканал" Ахатов Ф.Ф.  
Цель отбора: Производственный контроль  
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы :  
ООО "Водоканал"  
Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27-2  
Объект, где производился отбор пробы :  
ООО "Водоканал"  
Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Советская, 11  
водоразборная колонка  
Код пробы (образца): В 02 20 850 1  
Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л  
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012  
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:  
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"  
Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка  
Дополнительные сведения: пробы доставил главный инженер ООО "Водоканал" Ахатов Ф.Ф., Исполнитель не несет ответственность за правильность отбора и доставки проб в ИЛЦ  
Акт отбора: № 850 от 24.08.2020 г.  
Основание для отбора: заявление № 636/2 от 24.08.2020 г.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

 Техник Донских Н.Н.

 Н.Н.Оганян


1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 3 экземплярах

общее количество страниц 2: страница 1



Код пробы: В 02 20 850 1

Бактериологическая лаборатория					
Дата поступления пробы: 24.08.2020 10 ч. 30 мин.					
Дата начала исследования: 24.08.2020 10 ч. 40 мин.					
Дата окончания исследования: 25.08.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Врач-бактериолог Решетникова Е.Н.					
Заведующая бактериологической лабораторией врач-бактериолог Пушина В.И.			