

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕДИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике")

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033


Тел. (3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96. E-mail: fgus@cgceudm.su. Сайт: www.udmfuz.ru.

ОКПО 74047299, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/183101001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510616

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий отделом лабораторного дела

  
19.10.2021

Н.В. Полянский



**Протокол лабораторных исследований  
№ 6814 от 19.10.2021**

Наименование пробы (образца):

*Вода подземных источников 1 класса:*

*Вода из скважины № 3054 (код пробы 0221681411)*

Заказчик:

*ТО Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Сарапуле*

Юридический адрес заказчика:

*Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 106*

Фактический адрес заказчика:

*Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Азина, 29*

Дата и время отбора пробы (образца): *13.10.2021 09 ч. 50 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *13.10.2021 15 ч. 00 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): *Врач по общей гигиене ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в г. Сарапуле Пушкин С. В.*

Цель отбора: *Плановый контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*ООО "Водоканал"*

*427920, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кирьянова, 27*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Артезианская скважина № 3054, УР, Каракулинский район, д. Пинязь, ул. Центральная*

Тара, упаковка: *пластиковая емкость объемом 10 л*

НД на методику отбора: *МУК 4.2.2029-05, МУК 4.3.2030-05*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник*

Дополнительные сведения: *емкости с пробами (образцами) опломбированы*

Акт отбора/приема: *№ 6814 от 13.10.2021*

Основание для отбора: *Предписание ТО Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Сарапуле № 331 от 11.10.2021*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

*Директор Аристов М.Н.*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*техник Панкратова О.Л.*

1. Результаты исследований распространяются на представленную образец (пробу)
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. При отборе проб заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)

Протокол составлен в 4 экземплярах

общее количество страниц 2: страница 1

**Лаборатория вирусных и особо опасных инфекций, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 106**

Дата поступления пробы: 13.10.2021 15 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 13.10.2021 15 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 18.10.2021

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | НД на методы исследования |
|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1     | РНК Enterovirus         | Не обнаружено           | МУК 4.2.2029-05           |
| 2     | РНК Rotavirus           | Не обнаружено           | МУК 4.2.2029-05           |
| 3     | РНК Norovirus           | Не обнаружено           | МУК 4.2.2029-05           |
| 4     | РНК астровируса         | Не обнаружено           | МУК 4.2.2029-05           |
| 5     | ДНК аденовирусов        | Не обнаружено           | МУК 4.2.2029-05           |
| 6     | ДНК Campylobacter spp.  | Не обнаружено           | МУК 4.2.2872-11           |
| 7     | ДНК Shigella spp. EIEC  | Не обнаружено           | МУК 4.2.2872-11           |
| 8     | ДНК Salmonella spp.     | Не обнаружено           | МУК 4.2.2872-11           |

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Биолог Прозорова Н.А.

Фельдшер-лаборант Шулепова Е.М.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Анненкова Л.Г.

общее количество страниц 2: страница